Dörrkontakt MK4532

Installations-och skötselanvisning

MK4532 Dörrkontakt, växlande, magnet, 24V max 300mA


Dörrkontakten är avsedd att ge styrsignal åt annan styrutrustning för att starta och stoppa luftridåer eller fläktluftvärmare när en dörr öppnas och stängs.

Dörrkontakten monteras på karmen och dörrbladet. Avstånd mellan ytorna, när porten är stängd, får vara max 50 mm.

Elektrisk anslutning.

MK4532

Magnetkontakten vid öppen dörr



Vit och röd ledare ger slutande funktion när porten öppnas och luftridån startar.
(Vit och blå ledare är slutna när porten är stängd)

Skötsel

Magnetkontakten rengörs med dammsugare med borstmunstycke eller med dammvippa. I övrigt krävs inget underhåll.

Uppstår problem, kontakta i första hand installatören, i tveksamma fall ring oss.

EVECO AB * Metangatan 3 * 431 53 Mölndal * Tel 031-840850 Fax 031-849227
E-Mail: sales@eveco.se http://www.eveco.se