



BYTE AV TÄTNING/PACKBOX

KOMPLETT PACKBOXMUTTER | NOR-SHUNT FM

Läs igenom texten först, innan du påbörjar bytet.

Lossa ställdonet.

Skruva loss packboxmuttern. Notera att befintlig V-ring följer med av från spindeln.

Vid montage av ny packboxmutter, trä försiktigt på den så att V-ringen i botten EJ skadas.

Observera kopparbrickan så att den följer med och ser bra ut.

Tryck packboxmuttern ned mot ventilen, skruva ned den och dra fast den mot sätet.

Montera på ställdonet igen.

Obs! Sitter det en halsring eller montagesats för ställdon monterad?

I vissa fall behöver du då demontera den för att kunna komma åt packboxmuttern.

Om den sitter fast måste du vara försiktig vid demonteringen. Om det inte går att lossa den med polygriptång måste den klyvas med bågfil.

EVECO

Metangatan 3, 431 53 Mölndal • Tel 031-840 850 • info@eveco.se • eveco.se