



DRIFT & SKÖTSEL

NOR-SHUNT FM

ALLMÄNT

Vår minsta shuntgrupp – FM – är alltid individuellt dimensionerad. Varje shunt anpassas till de unika förutsättningar som gäller för dess plats i anläggningen. På shunten finns en typskylt. Där finns de dimensionerade värden och tekniska data som gäller specificerade. På typskylten finns även information om vilka komponenter shunten är utrustad med, samt en principskiss över uppbyggnaden.

I den här drift- och skötselanvisningen hittar du allmänna anvisningar för de vanligast förekommande komponenter som ingår i shuntgruppen. Drift- och skötselinstruktioner för FM-shunten hittar du på nästa sida. För drift- och skötselinstruktioner till övriga ingående komponenter hänvisar vi till respektive tillverkares monteringsanvisning för produkten. En närmare beskrivning av produkten, dess utrustning och tekniska data finns i broschyren för FM-shuntar.

EVECO

KONTROLL AV SPECIFIKATIONER


Varje shuntgrupp som ingår i ett system ska finnas inritad på anläggningens flödesschema. Där ska även kopplingsprincip samt dimensionerade flöden specificeras.

Varje FM-shunt har en typskylt där kopplingsprincip och ingående komponenter finns angivna.

Där ska även tekniska data finnas med. Kontrollera att informationen på typskylten stämmer med flödesschema samt bygghandling. Detta gäller såväl beteckning, kopplingsprincip, tekniska data samt ingående komponenter. Kontrollera alltid detta före monteringen av shuntarna.

KODNYCKEL

NOR-SHUNT FM25 KVS6,3 -1 -V -25/25 P



DRIFT OCH SKÖTSEL

KONTROLLPUNKTER VID DRIFT

- 1 Pumpfunktion: Kontrollera driftljud, flöde och eventuell felkod/larm.
- 2 Kontrollera att temperaturer, primärt och sekundärt, är rätt mot projekterad data.
- 3 Kontrollera ventilens styrsignal och öppningsgrad, antingen via styrsystem eller direkt på ställdonet (vid display).

UNDERHÅLL

- **Visuell inspektion:** Kontrollera efter läckage, rost eller mekaniska skador.
- **Ventiler:** Motionera och kontrollera avstängningsventilerna.

Avstängning och driftsättning:

För avstängning; stäng av cirkulationspumpen och stäng kulventilerna, både på primär och sekundär sida. För driftsättning: Öppna ventilerna. Det kan vara nödvändigt att även lufta systemet, kontrollera detta. Starta pumpen och verifiera styrsignalen till ventilen.

EVECO